



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тюменской области

625048, г.Тюмень ул.Максима Горького, 72

тел. 8(3452) 590-564, факс 8(3452) 200-202

e-mail: ugps@tyumen.ru

Управление надзорной деятельности

г.Тюмень, ул.Энергетиков, 37а тел. 590-467, факс 200-202 e-mail: oogpn@bk.ru

Межрайонный отдел надзорной деятельности №8

627016, Тюменская область, г.Ялуторовск ул.Бахтиярова,32,

тел.8(34535) 2-60-64, факс 8(34535) 2-01-01

e-mail: ogps24@yandex.ru

Предписание № 3/1/2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Директору Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Новоатъяловская средняя общеобразовательная школа»**

Исхаковой Фариде Фахрудьевне

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Ялуторовска, Ялуторовского, Исетского муниципальных районов по пожарному надзору Межецкого Николая Алексеевича № 3 от «28» февраля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10ч. 00 мин. по 16 ч. 00мин. «19» марта 2018 г., и с 12ч. 00 мин. по 12 ч. 30мин. «23» марта 2018 г (6ч. 30мин.) была проведена плановая выездная проверка с целью: обеспечения пожарной безопасности и исполнения плана проведения плановых проверок на 2018 год, размещенного на сайте ГУ МЧС России по Тюменской области и на стенде в МОНД и ПР №8;

Заместителем главного государственного инспектора г. Ялуторовска, Ялуторовского, Исетского муниципальных районов по пожарному надзору – Заместителем начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области лейтенантом внутренней службы Межецким Николаем Алексеевичем
Совместно с: Директором Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Новоатъяловская средняя общеобразовательная школа» Исхаковой Фаридой Фахрудьевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
-------	--	---	---	--

1.	2.	3.	4.	5.
Новоатъяловская СОШ				
1.	В здании Новоатъяловской школы установлены планы эвакуации не соответствующего образца	<p style="text-align: center;">Правила противопожарного режима в Российской Федерации</p> <p>7. В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.</p> <p style="text-align: center;">ГОСТ Р 12.2.143-2009.</p> <p>4.5.1 Планы эвакуации разрабатываются организацией, имеющей специальное разрешение на осуществление данной деятельности, утверждаются руководителем организации и являются основанием для их воспроизведения в фотолюминесцентном исполнении. Планы эвакуации в фотолюминесцентном исполнении вывешиваются на видных местах в соответствии с местом расположения, указанным на плане.</p>	01.08.18г	
2	Дверь эвакуационного выхода из кабинета технологии закрыта на ключ.	<p style="text-align: center;">Правила противопожарного режима в Российской Федерации</p> <p>35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</p>	01.08.18г	
Новоатъяловский д/с				
3	В здании Новоатъяловского д/с установлены планы эвакуации не соответствующего образца.	<p style="text-align: center;">Правила противопожарного режима в Российской Федерации</p> <p>7. В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения</p>	01.08.18г	

		<p>первичных средств пожаротушения. ГОСТ Р 12.2.143-2009.</p> <p>4.5.1 Планы эвакуации разрабатываются организацией, имеющей специальное разрешение на осуществление данной деятельности, утверждаются руководителем организации и являются основанием для их воспроизведения в фотолюминесцентном исполнении. Планы эвакуации в фотолюминесцентном исполнении вывешиваются на видных местах в соответствии с местом расположения, указанным на плане.</p>		
4	Двери эвакуационных выходов закрыты на ключ.	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации</p> <p>35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</p>	01.08.18г	
Ивановская СОШ				
5	В здании Ивановской школы установлены планы эвакуации не соответствующего образца	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации</p> <p>7. В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения. ГОСТ Р 12.2.143-2009.</p> <p>4.5.1 Планы эвакуации разрабатываются организацией, имеющей специальное разрешение на осуществление данной деятельности, утверждаются руководителем организации и являются основанием для их воспроизведения в фотолюминесцентном исполнении. Планы эвакуации в фотолюминесцентном исполнении вывешиваются на видных местах в соответствии с местом расположения, указанным на плане.</p>	01.08.18г	
6	Под лестничной клеткой эвакуационной лестницы допускается хранение	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации</p>	01.08.18г	

	горючих материалов.	23. На объектах защиты запрещается: к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;		
7	Допускается эксплуатация неисправных огнетушителей (огнетушитель под №3)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации 70. Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	01.08.18г	
Ивановский д/с				
8	В здании Ивановского д/с установлены планы эвакуации не соответствующего образца	Правила противопожарного режима в Российской Федерации 7. В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения. ГОСТ Р 12.2.143-2009. 4.5.1 Планы эвакуации разрабатываются организацией, имеющей специальное разрешение на осуществление данной деятельности, утверждаются руководителем организации и являются основанием для их воспроизведения в фотолюминесцентном исполнении. Планы эвакуации в фотолюминесцентном исполнении вывешиваются на видных местах в соответствии с местом расположения, указанном на плане.	01.08.18г	
Авазбакеево-красноярская СОШ-Д/С				
9	В здании Авазбакеево-Красноярская школы установлены планы эвакуации не	Правила противопожарного режима в Российской Федерации 7. В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может	01.08.18г	

	соответствующего образца	<p>одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.</p> <p>ГОСТ Р 12.2.143-2009.</p> <p>4.5.1 Планы эвакуации разрабатываются организацией, имеющей специальное разрешение на осуществление данной деятельности, утверждаются руководителем организации и являются основанием для их воспроизведения в фотолюминесцентном исполнении. Планы эвакуации в фотолюминесцентном исполнении вывешиваются на видных местах в соответствии с местом расположения, указанном на плане.</p>		
10	Двери эвакуационных выходов закрыты на ключ при наличии вертушек	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации</p> <p>35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</p>	01.08.18г	
Асланинская СОШ				
11	В здании Асланинской школы установлены планы эвакуации не соответствующего образца	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации</p> <p>7. В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.</p> <p>ГОСТ Р 12.2.143-2009.</p> <p>4.5.1 Планы эвакуации разрабатываются организацией, имеющей специальное разрешение на осуществление данной деятельности, утверждаются руководителем организации и являются основанием</p>	01.08.18г	

		для их воспроизведения в фотолюминесцентном исполнении. Планы эвакуации в фотолюминесцентном исполнении вывешиваются на видных местах в соответствии с местом расположения, указанным на плане.		
12	Допускается эксплуатация неисправных огнетушителей без запорной пломбы	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации</p> <p>70. Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.</p> <p>475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь паспорт завода-изготовителя и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.</p> <p>477. На одноразовую пломбу наносятся следующие обозначения:</p> <p>а) индивидуальный номер пломбы;</p> <p>б) дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.</p>	01.08.18г	
Бердюгинская СОШ				
13	В здании Бердюгинской школы установлены планы эвакуации не соответствующего образца	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации</p> <p>7. В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.</p> <p>ГОСТ Р 12.2.143-2009.</p> <p>4.5.1 Планы эвакуации разрабатываются организацией, имеющей специальное разрешение на осуществление данной деятельности, утверждаются руководителем организации и являются основанием</p>	01.08.18г	

		для их воспроизведения в фотолюминесцентном исполнении. Планы эвакуации в фотолюминесцентном исполнении вывешиваются на видных местах в соответствии с местом расположения, указанным на плане.		
Бердюгинский д/с				
14	В здании Бердюгинского д/с установлены планы эвакуации не соответствующего образца	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации</p> <p>7. В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.</p> <p>ГОСТ Р 12.2.143-2009.</p> <p>4.5.1 Планы эвакуации разрабатываются организацией, имеющей специальное разрешение на осуществление данной деятельности, утверждаются руководителем организации и являются основанием для их воспроизведения в фотолюминесцентном исполнении. Планы эвакуации в фотолюминесцентном исполнении вывешиваются на видных местах в соответствии с местом расположения, указанным на плане.</p>	01.08.18г	
Старокавдыкская СОШ				
15	В здании Старокавдыкской школы установлены планы эвакуации не соответствующего образца	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации</p> <p>7. В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения</p>	01.08.18г	

		<p>первичных средств пожаротушения. ГОСТ Р 12.2.143-2009.</p> <p>4.5.1 Планы эвакуации разрабатываются организацией, имеющей специальное разрешение на осуществление данной деятельности, утверждаются руководителем организации и являются основанием для их воспроизведения в фотолюминесцентном исполнении. Планы эвакуации в фотолюминесцентном исполнении вывешиваются на видных местах в соответствии с местом расположения, указанным на плане.</p>		
Староквдыкский д/с				
16	В здании Старокавдыкского д/с установлены планы эвакуации не соответствующего образца	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации</p> <p>7. В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения. ГОСТ Р 12.2.143-2009.</p> <p>4.5.1 Планы эвакуации разрабатываются организацией, имеющей специальное разрешение на осуществление данной деятельности, утверждаются руководителем организации и являются основанием для их воспроизведения в фотолюминесцентном исполнении. Планы эвакуации в фотолюминесцентном исполнении вывешиваются на видных местах в соответствии с местом расположения, указанным на плане.</p>	01.08.18г	
Новокавдыкский д/с				
17	В здании Новокавдыкского д/с установлены планы эвакуации не соответствующего образца	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации</p> <p>7. В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с</p>	01.08.18г	

		<p>массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.</p> <p>ГОСТ Р 12.2.143-2009.</p> <p>4.5.1 Планы эвакуации разрабатываются организацией, имеющей специальное разрешение на осуществление данной деятельности, утверждаются руководителем организации и являются основанием для их воспроизведения в фотолюминесцентном исполнении. Планы эвакуации в фотолюминесцентном исполнении вывешиваются на видных местах в соответствии с местом расположения, указанном на плане.</p>		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

В соответствии со ст. 19.5. КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)» предусмотрены следующие виды административных наказаний:

ч. 12. ст. 19.5. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на

должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

ч. 13. ст. 19.5. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания,

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

ч.14. ст. 19.5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Единые телефоны доверия: МЧС России (г. Москва) 8(495) 449-99-99; Уральский региональный центр МЧС России (г. Екатеринбург) 8(343) 371-99-99; Главное управление МЧС России по Тюменской области (г. Тюмень) 8(3452) 590-549

«22» марта 2018 года.

Заместитель начальника МОНД и ПР №8
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области
Старший лейтенант внутренней службы **Межецкий Н.А.**

Предписание для исполнения получил(а):

Директор МАОУ «Новоатъяловская СОШ»

Исхакова Фарида Фахрудьевна

«22» марта 2018 года.



№ 3/1/2